

Svinsjögårds Samfällighetsförening.

Svinsjögårds Samfällighetsförenings medlemmar tar sitt vatten från en grävd brunn i Krampan. Brunnen är belägen mellan Övre- och Mellanmarviken. Vid brunnen finns ett grovfilter och en separator som en första rening av vattnet. Därefter pumpas vattnet till det s.k. pumphuset som är beläget c:a 800 meter från brunnen. I pumphuset finns ett reningsverk med två separata kretsar. Reningen av vattnet gör genom att vattnet passerar tre stycken filter. Dessa filter består av sand, glas och kol. Samtliga filter backspolas automatiskt enligt ett särskilt uppgjort schema. Efter reningen samlas vattnet upp i ett magasin på c:a 24 kbm. Innan vattnet sedan distribueras ut till medlemmarna passerar det ett uv-filter och partikelfilter.

Föreningen har som driftansvarig för vattenfrågor för detta år utsett Anders Appelgren (AA). Anders har stor erfarenhet att arbeta med dessa frågor genom att han tidigare i under sitt arbetsliv arbetat med närliggande frågor. Till sin hjälp har AA förnärvarande två personer som är honom behjälplig med diverse uppgifter.

Tillträde till Pumphuset har endast de personer som ansvarar för anläggningen.

Driftinstruktion och Processövervakning

Dagliga rutiner

- Kontroll av Lut dosering för pH justering och Klordosering för järnneutralisering
- Kontroll av uv- lampor.

Rutiner var fjärde dag

- Kontroll av vattenförbrukning (för att upptäcka ev. avvikelser i förbrukningen).
Kontroll sker genom avläsning av tryckmätare och förbrukningsmätare i Pumphuset.
- Funktionskontroll av backspolning för alla filter.
Funktionen kontrolleras genom avläsning på filtrens displayer
- Funktionskontroll distributionspumpar, djupvattenpump.
Kontroll sker genom avläsning på befintliga tryckmätare

Övrigt

- Dokumentation och rapportering.
Samtliga observationer som gör av ansvariga personer dokumenteras i en liggare som finns i Pumphuset.
- Normalkontroll och utvidgad undersökning av dricksvatten hos användare (intervall)

Två gånger per år tas ett Kemisk och bakteriologiskt prov .

Vart tredje år tas ett utökat prov. Proven skickas till behörigt företag för analys.

- Serviceintervall av anläggningen från leverantör.

Samfälligheten har tecknat ett serviceavtal med JMS vattenrening som är leverantör av vattenverket. I avtalet ingår filterbyte samt kontroll av vattenkvalitén

- Skyddsutrustning vid påfyllning av Lut & Klor (glasögon och handskar, samt två personer närvarande vid påfyllnad). JMS har informerat och utbildat ansvarig personal om dessa rutiner.