

Svinsjö gårds Samfällighetsförening
Pl 186, Svinsjö gård
647 92 Mariefred

Upprättad: 2018-10-30
Diarienummer: LIV.2017.1041

Föreläggande – Svinsjö gårds vattenverk

Fastighet: Svinsjön 1:1

Objekt: Svinsjögård vattenverk,

Organisationsnummer: 717906-0384

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Svinsjö gård samfällighetsförening med organisationsnummer 717906-0384 att:

1. Upprätta och inkomma med förslag på faroanalys för fastställande.
2. Upprätta en för verksamheten aktuell driftinstruktion samt beskrivning av vattenverket.
3. Inkomma med uppgifter huruvida undersökningsprogrammet sätts över, och vid behov uppdaterats. Förslag på undersökningsprogram skall sändas till miljöenheten för fastställande.

Beslutet fattas med stöd av 22 § i livsmedelslagen (SFS 2006:804).

Punkterna ska vara åtgärdade senast den 31 december 2018.

Bakgrund och motivering till beslutet

Miljöenheten genomförde ett tillsynsbesök på Svinsjögårds vattenverk den 22 december 2017. Vid inspektionen närvarande från verksamheten Anders Appelgren och Philip Winegarner, driftansvariga, samt från tillsynsmyndigheten Christoffer Björnqvist, Miljöinspektör. Vid besöket framkom kvalitetsavvikelser på dricksvattnet, samt brister i dokumentationen.

Svinsjögårds vattenverk har haft återkommande kvalitetsproblem med bland annat turbiditet, järn, mangan och färg. Parametrarna har bedömts som tjänligt med anmärkning, enligt provrapporter från ackrediterat laboratorium.

På samfällighetsföreningens årsmöte 29 september 2018 togs beslut om nytt vattenverk. Det för att lösa kvalitetsavvikelser på dricksvattnet. Installation av nytt vattenverket skall ha skett den 22-24 oktober 2018. Svinsjögårds samfällighetsförening har vidtagit ovan nämnd åtgärder, samt återkopplat dessa till miljöenheten. Miljöenheten bedömer dessa som tillräckliga.

Vid inspektionen 22 december 2017 saknades; faroanalys, fullständig

driftinstruktion samt beskrivning av vattenverket. Verksamheten fick förlängd åtgärdsdåtid efter inkommen skrivelse. Det huvudsakliga skälet var att man ville undvika att ta fram dubbel dokumentation, det vill säga, först för det gamla verket och senare för det nya. Miljöenheten bedömde det som skäligt.

Verksamheten skulle därmed inkomma med faroanalys, fullständig driftinstruktion samt beskrivning av vattenverket först efter ett beslut om nytt vattenverk. Dokumentation skall finnas vid ett vattenverk enligt dricksvattenföreskrifterna. Därför bedömer miljöenheten att verksamheten nu måste upprätta dokumentation enligt punkt 1 och 2 i föreläggandet. Dokumentation enligt punkt 1 skall även sändas till miljöenheten för fastställande.

Verksamheten informerades i samband med kontrollen 22 december 2017 att undersökningsprogrammet måste se över, senast 2018-01-18, och vid behov uppdateras. Det eftersom beslut om fastställande av undersökningsprogram endast är giltigt i 5 år. Förslag på undersökningsprogram skall sändas till miljöenheten för fastställande enligt punkt 3. Undersökningsprogrammet skall innehålla frekvens av normal respektive utvidgad undersökning samt parametrar och provtagningspunkter. Verksamheten har inte självant inkommit med dessa uppgifter varpå verksamheten nu föreläggs att inkomma med dessa.

För utförlig beskrivning och motivering se protokoll från tillsynsbesöket daterat 2017-12-27 med diaries LIV.2017.1041.

Lagstöd

22 § i livsmedelslagen (SFS 2006:804) om att en myndighet får meddela förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och EG-bestämmelserna ska följas.

4 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Där det framgår att vid ett vattenverk ska det finnas en beskrivning samt driftinstruktion av vattenverket.

9 § SLVFS 2001:30. Där det framgår att den som producerar dricksvatten ska upprätta förslag till program för regelbundna undersökningar samt vad undersökningsprogrammet skall innehålla.

11 § SLVFS 2001:30. Där det framgår att den som ska upprätta ett undersökningsprogram skall se över programmet kontinuerligt, minst vart 5:e och vid behov uppdatera det.

12 § SLVFS 2001:30. Där det framgår att kontrollmyndigheten skall fastställa faroanalysen samt undersökningsprogrammet, och dess parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning

Kommunikation

Kommunikation om beslutet har skett genom telefonsamtal med Thomas Cosmo, ordförande i Svinsjöns samfällighetsförening den 11 oktober 2018. Det framgår även av tidigare kommunikering med verksamheten att sanktionsbeslut kan komma att fattas i ärendet.


Uppföljning/Avgift

Uppföljning kommer att ske tidigast 2018-12-31. Tillsynsbesöket och eventuellt ytterligare insatser från miljöenheten kommer att debiteras på timbasis enligt nuvarande taxa.

Överklagande

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Södermanlands län, se bilaga 1.

Enligt delegation från samhällsbyggnadsnämnden



Christoffer Björnqvist
Miljöinspektör

Kontakt
Telefon: 0158-275 174
E-post: christoffer.bjornqvist@gnesta.se

Sändlista

1. Svinsjöns samfällighetsförening
2. Akten

Bilaga 1

Överklagande

Om du är missnöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga det. Enklast sker detta om du följer nedanstående information.

Hur du överklagar

Om du vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut skriver du till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange exempelvis ärenderubrik eller -nummer. Ange varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar och annat som du anser stödjer din uppfattning.

Överklagandet lämnas in eller skickas till:

**Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
646 80 Gnesta**

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor efter den dag du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen såvida inte samhällsbyggnadsnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

Om något är oklart, tveka inte att höra av dig till
samhällsbyggnadsförvaltningen, Gnesta kommun, telefon 0158-275 000.

Färdanalys för att kunna förebygga risker med dricksvattnet

Detta schema är till för att få en överblick av dricksvattnets väg från vattentäkten till dess att det används. Vad kan påverka vattnets kvalitet under denna väg och vad kan göras för att undvika att problem uppstår. Fyll i schemat med uppgifter om ert dricksvatten.

Beskriv vattnets väg från brunnen till användning	Vad kan påverka vattnets kvalitet? (mikrobiologisk eller kemisk)	Vad görs för att vattnet ska vara säkert/bra?	Hur kontrolleras det och vem gör det? Hur sker tillsynen? Hur ofta? Vem har tillsyn på vattnet?
Vattnets väg före vattentäkten/Område kring brunnen	(tex industri, jordbruk, vägar, avlopp, djurhållning)	(tex inhägnad, skyddning)	(tex regelbunden tillsyn av området kring brunnen, vattenansvarig kontrollerar)
Vattentäkten/brunnen	(tex tillfällig förorening som ytvatteninträngning, skadedjur, dålig råvattenkvalitet, lågt pH, hög järnhalt mm)	(tex, täta lock, skydd mot skadedjur, luftning)	(tex regelbunden tillsynsrutiner med rengöring, underhåll av brunnen, vattenansvarig kontrollerar)
Vid beredning av vattnet (tex långsamlfilter, pH justering, järnfilter, UV-ljus)	(tex fel på utrustning, fel dosering)	(tex bra instruktioner)	(tex genom larm, styr- och reglerutrustning, regelbundna tillsynsrutiner, vattenansvarig kontrollerar)
I reservoar/pumpstation	(tex förorening, slamm, inläckage)	(tex skydd mot inläckage, tätning)	(tex genom regelbundna tillsynsrutiner och rengöring, underhåll, vattenansvarig kontrollerar)
Vattenledningar	(tex äldre ledningar, ledningsbrott, fallning i ledning, dålig omsättning)	(tex säkra och hela ledningar, veta vart ledningar går, ökad omsättning)	(tex utbyte av äldre ledningar, stoppkranar, kontroll om maskarbete vid ledningar sker, vattenansvarig kontrollerar)
Användning av vattnet	(tex hopkoppling med andra vattentäcker, temperaturskillning)	(tex kunskap)	(tex kunskap hos de som sköter vattentäkten, regelbunden provtagning, vattenansvarig kontrollerar)